

报告编号：EJF2026019

金属非金属矿山用局部通风机 安全检测报告

委 托 单 位：吉林瀚丰矿业科技有限公司

受 检 单 位：吉林瀚丰矿业科技有限公司东风矿

被检对象名称：金属非金属矿山用局部通风机 1[#]

型 号 规 格：FBY No. 5.0/11(II)

检测检验类别：定期检测

检测检验日期：2026 年 6 月 16 日

吉林省安全生产检测检验股份有限公司

声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、检验报告无主检人、审核、批准人签字(章)无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“吉林省安全生产检测检验股份有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“吉林省安全生产检测检验股份有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测机构名称：吉林省安全生产检测检验股份有限公司

检测机构地址：长春市高新开发区卓越东街 888 号

邮政编码：130012

电话：0431-88029770

传真：0431-88029770



安全生 产 检 测 检 验 机 构 资 质 证 书

机构名称： 吉林省安全生产检验检测股份有限公司
法定代表人： 孙洪伟
证书编号： 吉 应急 20 01
统一社会信用代码：91220101574067642A
有效期至：2030年05月08日

批准的业务范围准许使用以下标志
(业务范围详见附件)



(发证机关盖章)
2025 年 05 月 06 日

委托单位	名称	吉林瀚丰矿业科技有限公司		
	地址	龙井市老头沟镇		
被检对象名称		金属非金属矿山用局部通风机	设备编号	/
型号规格		FBY No. 5. 0/11 (II)	出厂日期	/
制造单位		浙江三团电器有限公司		
设备状态		正常状态		
检测检验地点		3 中段 305 川	检测检验日期	2026 年 6 月 16 日
检测检验类别		定期检测	检测检验周期	一年
受检单位		吉林瀚丰矿业科技有限公司东风矿		
检测检验项目		外观质量审查、安全保护及措施、振动、噪声、通风机的电动机运行功率		
检测检验依据		MT/T 222-2019《煤矿用局部通风机技术条件》		
存在问题及建议		/		
检测检验结论		经对该金属非金属矿山用局部通风机检测，所检项依据 MT/T 222-2019《煤矿用局部通风机技术条件》，检测结果详见报告。 (检测检验专用章) 年 月 日		
检测检验组成员		胡孝忠、王祥秋		
备注				

批准：审核：主检：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

吉林省安全生产检测检验股份有限公司
金属非金属矿山用局部通风机安全检测报告

报告编号: FJF2026019

第 2 页 共 4 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
矿用通风机无线多参数测试仪	A-379	风速 (m/s) 0.20~20.00: ±0.20, 20.00~30.00: ±0.30、温度 (°C) -25.00~50.00: ±0.20 其他: ±0.30、湿度(%RH) 0.00~80.00: ±2.00, 其 他: ±4.00、大气压力(hPa) ±0.40、静压(Pa) ±10、差压 (Pa) ±0.5%FS、电压(V) ±0.2%FS、电流(A) ±0.2%FS、功率(km) ±0.5%FS、巷道的宽和高(mm) 5000.00~20000.00: ±2.00、转 速(r/min) ±1.0、半径 (m) 0.000~20.000: ±0.002, 20.000~100.000: ±0.005、角 度(°) ±0.5、周长(m) ±0.3%、面积(m' ²) ±0.5%	26KJ918573891
矿用本安型红外测温仪	A-406	±1.5℃ 或者读数的±1.5%	926008374
矿用本安型激光测距仪	A-539	范围(0~50)m, 误差范围± 2mm; 范围(>50~200)m, ±5mm; 范围(>200~350)m, 误差范围±15mm	926008309
矿用本安型电阻测试仪	A-417	±(1%+0.1Ω)	926008353
数显卡尺	A-386	0.01mm	925021651
煤矿用噪声检测仪	A-435	±2.2%	926008334
矿用便携式测振仪	A-438	±5%	925021660
绝缘电阻测试仪	A-549	直流电压: ±30~±600V< 100V: ±(2%+8) ≥100V: ±(2%+5); 精确度±(2%+5); 交流电压: 30~600V(50/60HZ) 精确度; 绝缘电阻精确度: 0.5MΩ~100MΩ: ±(3%+5); 100MΩ~10GΩ: ±(5%+5); 10GΩ~100GΩ ±(10%+5);	926008365

本页以下空白

检测检验项目及结果

- 一、被检对象基本信息：受检局部通风机正常运行。
- 二、检测环境数据：温度：11.5℃；湿度：73.5%RH；大气压：96.5 kPa
- 三、检测检验项目

序号	项目	标准要求	实测结果	备注
1	外观质量	通风机应在机壳上适当位置设置起吊用的吊耳，在机壳的底部设置安装用的底脚，联接螺栓孔不少于 4 个	符合要求	
		紧固件应齐全，无损伤，并做防锈处理，螺栓露出长度应整齐	符合要求	
		通风机应运转平稳、无异常声响	符合要求	
2	安全保护及措施	通风机叶片安装角可调时应设置叶片最大安装角限位机构	符合要求	
		通风机应有接地装置，并具有永久性的接地标志	符合要求	
		通风机的旋转部件应安装牢固，并具有防止松动措施	符合要求	
		抽出式通风机叶片保护圈材料厚度不应小于 2mm	不涉及	
		通风机进气口应的防护网应加设固定的防护网且网眼不大于 30mm	符合要求	
3	振动速度有效值 (mm/s)	应符合以下规定： a) 刚性支承：Vrms≤4.6mm/s； b) 挠性支承：Vrms≤7.1mm/s	刚性支承： 2.47	
4	噪声 L _{SA} (dB)	轴流式通风机 机号≤No. 5.0 时比 A 声级 L _{SA} (dB) ≤30； 机号>No. 5.0 时比 A 声级 L _{SA} (dB) ≤25	22.5	
		离心式通风机 机号≤No. 5.0 时比 A 声级 L _{SA} (dB) ≤25； 机号>No. 5.0 时比 A 声级 L _{SA} (dB) ≤20	不涉及	
		混流式通风机 机号≤No. 5.0 时比 A 声级 L _{SA} (dB) ≤25； 机号>No. 5.0 时比 A 声级 L _{SA} (dB) ≤20	不涉及	
5	电动机最大输出功率 (kW)	不应超过额定功率：11 kW	8.25	

本页以下空白

吉林省安全生产检测检验股份有限公司
金属非金属矿山用局部通风机安全检测报告

报告编号：FJF2026019

第 4 页 共 4 页

四、必要的图表、图片



报告意见和解释页

意见与解释	/
-------	---