

报告编号： MA02026003

煤矿用电化学式一氧化碳传感器 安全检测检验报告

委 托 单 位： 通化钢铁集团大栗子矿业有限责任公司

受 检 单 位： 通化钢铁集团大栗子矿业有限责任公司小栗子四铁矿区

被检对象名称： 煤矿用电化学式一氧化碳传感器

型 号 规 格： GTH1000(A)

检测检验类别： 委托检测检验

检测检验日期： 2026 年 5 月 27 日

吉林省安全生产检测检验股份有限公司

声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、检验报告无主检人、审核、批准人签字（章）无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“吉林省安全生产检测检验股份有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“吉林省安全生产检测检验股份有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测机构名称：吉林省安全生产检测检验股份有限公司

检测机构地址：吉林省长春市高新区卓越东街 888 号

邮政编码：130000

电话：0431-88029770

传真：0431-88029770



安全生产检验检测机构 资质证书

机构名称：吉林省安全生产检验检测股份有限公司
法定代表人：孙洪伟
证书编号：吉 应急 20 01
统一社会信用代码：91220101574067642A
有效期至：2030年05月08日

批准的业务范围准许使用以下标志
(业务范围详见附件)



第 1 页 共 4 页

日期:

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性 编号/浓度值	准确度	有效期	检定/校准 证书编号
温湿度表	B-013	\	2027. 01. 12	926001468
便携式气体校验台	B-034	\	2026. 12. 01	925041741
机械秒表	B-009	\	2027. 03. 12	926008321
多功能声级计	B-049	2 级	2027. 03. 12	926008384
空盒气压表	G-046	1 级	2026. 11. 26	925041724
传感器传输 距离测试仪	B-053	\	2027. 03. 11	926008393
空气中一氧化碳气体	BQ202411	20×10^{-6} (k=2)	2027. 01. 08	80202083
空气中一氧化碳气体	BQ202409	25×10^{-6} (k=2)	2027. 01. 08	80202144
空气中一氧化碳气体	BQ202406	346×10^{-6} (k=2)	2027. 01. 08	64517096
空气中一氧化碳气体	BQ202403	491×10^{-6} (k=2)	2027. 01. 08	80202052
空气中一氧化碳气体	BQ202402	747×10^{-6} (k=2)	2027. 01. 08	66411150

本页以下空白

吉林省安全生产检测检验股份有限公司
煤矿用电化学式一氧化碳传感器安全检测检验报告

报告编号：MA02026004

第 3 页 共 4 页

检测检验项目及结果

样品编号：A02026119 仪器编号：15732 型号规格：GTH1000(A) 生产厂家：南京北路智控科技股份有限公司					
序号	项目	标准要求	实测结果		单项判定
1	外观及结构检查	显示窗应透光良好，数码、符号清晰完好。表面、镀层或涂层不应有气泡、裂痕、明显剥落和斑点。应结构合理、坚固耐用；外壳、接插件和零件采取防腐措施，涂、镀层均匀、牢固、颜色一致。	符合		合格
2	断电保护措施测试	在清洁空气中调整好传感器的零点，然后断开传感器的电源，60min 后重新送电，观察传感器的零点，在 1min 内显示值在 4×10^{-6} 以内。	符合		合格
3	遥控调校功能	使用与传感器配套的遥控器来完成，遥控器使用方法按照产品说明书规定。	符合		合格
4	显示值稳定性测定 基本误差	分别接上电压 9V 和 24V, 按规定流量通入 50%标准气样，记录 1min 内传感器显示值的最大值与最小值的差值，重复测定 3 次，取最大值，量程 $(0-100)\times10^{-6}$ 或 $(0-500)\times10^{-6}$ 以上变化量不得超过 2×10^{-6} 或 4×10^{-6} 。 (1×10^{-6})	9V	1	合格
			24V	1	合格
		分别接上电压 9V 和 24V，按规定流量依次通 20、量程的 35%、50%、75%标准气样 3min 后，记录显示值或输出信号值（换算为一氧化碳浓度值）。重复测定 4 次，取其 3 次的算术平均值与标准气样的差值，即为基本误差。量程 $(0-100)\times10^{-6}$ 或 $(0-500)\times10^{-6}$ 以上基本误差不得超过测量值的 $\pm5\%$ 或 $\pm6\%$ 。 (1×10^{-6})	9V	1	合格
				3	合格
				7	合格
				12	合格
			24V	1	合格
				4	合格
				8	合格
				10	合格
5	传输距离试验	将传感器与关联设备通过不低于 2km 的模拟电缆连接，通气方法按基本误差的规定进行，记录关联设备的显示值或输出信号值（换算为一氧化碳浓度值），重复测定 4 次，取其 3 次的算术平均值与标准气样的差值。 (1×10^{-6})	9V	1	合格
				3	合格
				7	合格
				11	合格
			24V	1	合格
				2	合格
				5	合格
				13	合格
6	响应时间测定	按以相同的流量通入量程 50%的标准气样 3min，记录显示值。把以相同的流量通入 50%标准气样，并开始记录传感器的指示值达到原显示测量值 90%所需要的时间，测 3 次，取其算术平均值。不大于 35s。	27s		合格
7	报警功能试验	将传感器警报点设置在 24×10^{-6} ，稳定后，缓慢通入 27×10^{-6} 标样，记录设定警报点一氧化碳浓度值与显示值的差值应不超过 $\pm2\times10^{-6}$ 。	0		合格
		置于环境噪音应小于 50dB(A), 将声级计置于传感器报警声响器轴心正前方 1m 处，测量 3 次，取其平均值。报警升级强度应不小于 80 dB(A)。	89dB(A)		合格
		报警光信号在黑暗环境中距传感器 20m 处清晰可见。	符合		合格

吉林省安全生产检测检验股份有限公司
煤矿用电化学式一氧化碳传感器安全检测检验报告
报告编号：MA02026004 第 4 页 共 4 页

仪表图片：

